

02011823112960008



12719

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Αρ. Φύλλου 1182

31 Δεκεμβρίου 1996

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθμ. 10263

Χαρακτηρισμός αποδέκτη των αστικών λυμάτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ν. Ηλείας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1) Τις διατάξεις του Νόμου 3.200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2) Την αριθ. Ειβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις αρ. Γ1/17851/7.2.71 και Γ4/1305/12.1.74 Υγειονομικές Διατάξεις.

3) Την αριθ. 46399/1352/3.7.86 Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Για την ποιότητα επιφανειακών νερών».

4) Την αριθ. 2675/14.10.1996 Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος της Δ/νσεως Περιβάλλοντος & Χωροταξίας για την προέγκριση χωροθέτησης βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

5) Το αριθμ. Υ2/1284/7.-1995 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας που συνοδεύεται με το φύλλο παρατηρήσεων και αφορά την προκαταρκτική μελέτη.

6) Την προκαταρκτική μελέτη που αφορά τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

7) Το από 28.3.95 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που γνωμοδοτεί για το χαρακτηρισμό του αποδέκτη των αστικών λυμάτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε την διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων (μετά τον βιολογικό καθαρισμό) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και μελλοντικά των γειτονικών κοινοτήτων Κοσκινά, Λιναριάς, Μάγειρα και Μιράκας, όπου συνολικά εκτιμάται ότι ο αριθμός των κατοίκων που θα εξυπηρετεί ο βιολογικός καθαρισμός θα φθάνει μελλοντικά μέχρι 15.811 κατοίκους, στον ποταμό Αλφειό και συγκεκριμένα στο σημείο νοτιοδυτικά της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού θα ανεγερθούν σε γήπεδο εκτάσεως δέκα εννέα (19) στρεμμάτων περίπου νότια της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας στην κτηματική περιφέρεια Αρχαίας Ολυμπίας.

Η τελική διάθεση μετά την επεξεργασία θα γίνεται μέσω εδαφικού φίλτρου (τμήματος του γηπέδου εγκαταστάσεως του βιολογικού και της πλημμυρικής κοίτης) στον Αλφειό ποταμό και στη συνέχεια στη θάλασσα.

Η ανωτέρω τάξη χρήσεως των υδάτων του ποταμού και στη συνέχεια του νερού της θάλασσας καθώς και τα επιτρεπόμενα όρια διαθέσεως των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων που θα περιέχονται στη νέα μελέτη βιολογικού καθαρισμού ορίζονται τα κατωτέρω:

1. Για τα ύδατα του ποταμού Αλφειού.

Τα ύδατα του ποταμού πρέπει να είναι κατάλληλα για αλιεία και άρδευση και να πληρούν τις παραμέτρους που αναφέρονται στα παραρτήματα Γ' & Δ' του Υπουργείου Υ.Π. & Κ.Α. και του παραρτήματος ΙΙΙ της 46399/ 1352/ 3.7.86 Απόφασης για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων σύμφωνα με τις οδηγίες Ε.Ο.Κ. (κρίνεται σκόπιμο να τεθούν προϋποθέσεις και όρια από το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας).

2. Για τα ύδατα της θαλάσσης θα είναι κατάλληλα για κολύμβηση και αλιεία και θα πληρούν τις παραμέτρους όπως περιέχονται στον πίνακα & παράρτημα Β του Υπουργείου Υγ. & Πρ. καθώς και το παράρτημα ΙΙ της 46399/1352/3.7.86 Υπουργικής Απόφασης & οδηγίες της Ε.Ο.Κ. για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων.

Φωτοαντίγραφα των ανωτέρω παραμέτρων επισυνάπτουμε στην παρούσα απόφαση.

Πέρα των ανωτέρω αναφερομένων ορίων μπορεί η αρμόδια Υπηρεσία Τμήματος Υγιεινής να επιβάλλει στο μέλλον κατά περίπτωση τη λήψη κάθε συμπληρωματικού ή αυστηρότερου όρου.

Μετά της μελέτης να συνυποβληθεί κανονισμός με οδηγίες για την καλή λειτουργία, τον έλεγχο και την συντήρηση των έργων επεξεργασίας των λυμάτων που θα κατασκευαστούν και θα προβλέπονται τα απαιτούμενα μέτρα προς αντιμετώπιση ζημιών και εκτάκτων αναγκών.

Επίσης να προβλεφθεί κατασκευή φρεατίου δειγματοληψίας αποβλήτων.

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας οφείλει να τηρεί βιβλίο παρακολουθήσεως της ποιότητας τόσο των επεξεργασμένων λυμάτων όσο και της ποιότητας των νερών του αποδέκτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πύργος, 18 Νοεμβρίου 1996

Ο Νομάρχης

ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (1) (2)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Επιθυμητό Όριο	Ανώτατο Επιτρεπόμενο Όριο
	1	2
Σύνολο κολοβακτηριοειδών/100 ml	500	10.000
Κολοβακτηρίδια,/100 ml	100	500
Εντερόκκοκοι, /100 ml	100	-
Σαλμονέλλες,/1000 ml	-	0
Εντεροϊοί, PFU/10 λίτρα	-	0
pH μονάδες	-	6,6 - 8,5 (ο)
Χρώμα	-	όχι ασυνήθιστη μεταβολή χρώματος, (ο)
Ορυκτά Έλαια, mg/l	Ο,3	Χωρίς ορατή μεμβράνη στην επιφάνεια του νερού και χωρίς οσμή.
Επιφανειακά ενεργές ουσίες που αντιδρούν με κυανούν του μεθυλίου, mg/l LAS.	0,3	Αφρός που δεν διαρκεί.
Φαινόλες (δείκτης φαινόλης) mg/l C_6H_5OH	0,005	0,05
Διαφάνεια, m	5	2 (ο)
Διαλυμένη οξυγόνο, % της συγκέντρωσης κορεσμού O_2	80 - 120	-
Πισσώδη κατάλοιπα και επιπλέοντα υλικά	Απουσία	

Μπορεί να γίνει παρέκκλιση λόγω εξαιρετικών καιρικών ή γεωγραφικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ (10)

Α/Α	Παράμετροι	Κατηγορίες νερών			
		Νερά Σαλμονίδων		Νερά Κυπρινωδών	
		Επιθυμητό όριο	Ανώτατο Επιτρεπ. όριο	Επιθυμ. όριο	Ανώτατο επιτρ. όριο
		1	2	3	4
1	θερμοκρασία, °C	(0) (1) (11)	21,5(ο)(1)(11)	25(ο) (1)(11)	28(ο) (1)(11)
2	Διαλυμένο οξυγόνο, mg/lO_2	50% δειγμ. ≥9 100% δειγ. ≥7	50% ≥9 100%≥6	50% ≥8 100%≥5	50% ≥7 100%>4
3	pH, μονάδες	6,5 - 8,5 (2)	6-9(ο) (2)	5,5 - 8,5 (2)	6-9 (ο) (2)
4	Αιωρούμενα Στερεά, mg/l SS	25(ο) (12)		25 (ο) (12)	
5	BOD5, mg/l O_2	3		6	
6	Ολικός φώσφορος, mg/l P	(3) (13)		(3) (13)	
7	Νιτρώδη, mg/l NO2	0,01		0,03	
8	Φαινολικές ενώσεις, mg/l C_5H_6 OH		(4) (14)		(4) (14)
9	Πετρελαϊκοί Υδογονάνθρακες		(5) (15)		(5) (15)
10	Ελεύθερη Αμμωνία, m/l NH3	0,005(16)	0,025(16)	0,005(16)	0,025(16)
11	Ολική Αμμωνία, mg/l NH4	0,04(16)	1(6)(16)	0,2(16)	1(6)(16)
12	Ολικό υπολειμματικό χλώριο mg/l HCCl		0,005(7)(17)		0,005(7)(17)
13	Ολικός ψευδάργυρος, mg/l Zn		0,3(8)(18)		1,0(8)(18)
14	Διαλυμένος χαλκός, mg/l Cu	0,04(9)(19)		0,04(9)(19)	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ

Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Επιθυμηταί τιμαί	Ανώτατοι Επιτρεπ. τιμαί
1	Σύνολο κολοβακτηριοειδών/100ml	500	10.000
2	Κολοβακτηρίδια,/100 ml	100	2.000
3	Εντερόκκοκοι, /100ml	100	-
4	Σαλμονέλλαι, /λίτρον	-	0
5	Εντεροϊοί, PFU/10 λίτρα	-	0
6	pH Μονάδας	-	6,5 - 8,5
7	Χρώμα χρώματος	-	όχι ασυνήθης μεταβολή
8	Ορυκτά Έλαια, mg/l επί της επιφανείας του	≤0,3	Άνευ ορατής μεμβράνης ύδατος και άνευ οσμής.
9	Επιφανειακώς Ενεργοί ουσίαι αντιδρώσαι με κυανούν του μεθυλίου, mg/l LAS	≤0,3	Αφρός όστις δεν διαρκεί
10	Φαινόλαι (δείκτης φαινόλης) mg/l mg/l C_6H_5OH	≤0,005	Άνευ ειδικής οσμής ≤0,005
11	Διαφάνεια, m	10	5
12	Διαλελυμένον οξυγόνον, % κορεσμού O_2	80 - 120	-
13	Πισσώδη κατάλοιπα και επιπλέοντα υλικά	Άνευ	-

Tw = θεωρητικός χρόνος ανανεώσεως του ύδατος εις έτη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙ' ΑΛΙΕΙΑΝ

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Ύδατα Σαλμονίδων		Ύδατα Κυπρινιδών	
		Επιθυμηταί τιμαί	Ανώτατοι Επιτρ. τιμαί	Επιθυμηταί τιμαί	Ανώτ. Επιτρεπ. τιμαί
1.	Θερμοκρασία, ^0C	*21,5	23(1)	25	28(1)
2.	Διαλελυμένον οξυγόνο, mg/lO_2	50%≥9	50%≥9	50%≥8	50%≥7
3.	100%≥7	100%≥6	100%≥5	100%≥4	
4.	pH, μονάδας		(6-9)±0,5		(6-9)±0,
5.	Αιωρούμενα Στερεά, mg/l SS	≤25		≤25	
6.	Φωσφορικά, $mg/l\ PO_4$	≤3 (2)		≤6 (2)	
7.	Νιτρώδη, $mg/l\ NO_2$	≤0,01		≤0,03	
8.	Φαινολικαί Ενώσεις, mg/lC_5H_6OH	Μη προσδίδουσαι απαράδεκτον γεύσιν εις τους ιχθείς		Μη προσδίδουσαι απαράδεκτον γεύσιν εις τους ιχθείς	
9.	Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες	Άνευ ορατής μεμβράνης επί της επιφανείας του ύδατος ή επικαλύψεως του πυθμένος των υδάτινων φορέων προσδίδοντες απαράδεκτον γεύσιν εις τους ιχθείς.		Άνευ ορατής μεμβράνης επί της επιφανείας του ύδατος ή επικαλύψεως του πυθμένος των υδάτινων φορέων προσδίδοντες απαράδεκτον γεύσιν εις τους χθείς.	
10.	Ελευθέρα Αμμωνία, $mg/l\ NH_3$	≤0,005	≤0,25	≤0,05	≤0,25
11.	Ολική Αμμωνία, $mg/l\ NH_4$	≤0,04	≤1	≤0,2	≤1
12.	Ολικόν υπολειμματικόν χλώριον mg/l HOCL		≤0,005		≤0,005
13.	Ολικός ψευδάργυρος, mg/l Zn		≤0,3(3)		≤1,0(3)
14.	Διαλελυμένος χαλκός, mg/l Cu	≤0,04(4)		≤0,04(4)	

1) Ανώταται επιτρεπόμεναι τιμαί δι' ύδατα δεχόμενα εκπομπές θερμικών αποβλήτων

2) Δια λίμνας των οποίων το βάθος είναι από 18 - 300 μ. η επιτρεπόμενη φόρτιση φωσφορικών υπολογίζεται ως ακολούθως:

$$L \leq 10 \frac{\bar{Z}}{Tw} (1+TW)$$

όπου L= φόρτιση εκπεφρασμένη εις mg P ανά τετραγωνικόν μέτρον επιφανείας της λίμνης ανά έτος.

$\bar{Z}$= μέσον βάθος της λίμνης εις μέτρα.

TW= θεωρητικός χρόνος ανανεώσεως του ύδατος εις έτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙ' ΑΡΔΡΕΥΣΙΝ

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Επιτρεπόμεναι Τιμαί	Παρατηρήσεις
1	pH, μονάδας	6,5 - 8,5	1) Ανώτατον επιτρεπτόν όριο. Αι επιτρεπόμεναι τιμαί θα καθορίζονται εκάστοτε υπό της αρμοδίας προς τούτο υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας αναλόγως των τοπικών συνθηκών και της δυνατότητας του αποδέκτου. 2) Ανώτατον επιτρεπτόν όριο: Η θερμοκρασία δεν δύναται να υπερβεί τους 3^0 C της μέσης εποχιακής θερμοκρασίας του αποδέκτου. 3) Μη φυσικής προελεύσεως. 4) Αι επιτρεπόμεναι τιμαί καθορίζονται εκάστοτε υπό της αρμοδίας προς τούτο υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας αναλόγως της ποιότητος των υδάτων, των προς άρδευσιν καλλιεργειών, των εδαφών και της εφαρμοζομένης αρδευτικής μεθόδου. 5) Αι επιτρεπόμεναι τιμαί καθορίζονται εκάστοτε υπό των αρμοδίων προς τούτο υπηρεσιών των Υπουργείων Γεωργίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
2	Διαλελυμένον οξυγόνον, mg/l	>3,0 (1)	
3	θερμοκρασία $_0$C	28 (2)	
4	Αιωρούμενα στερεά mg/l SS	≤50 (3)	
5	Βαθμός αλκαλιώσεως (εκατοστιαία αναλογία νατρίου)	≤60%	
6	Αγωγιμότης μs/CM εις 20 ^{0}C	(4)	
7	Χλωριούχα, mg/l Cl	(4)	
8	Ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά	Άνευ	
9	Εναποθέσεις ιλύος	Άνευ	
10	Πηκτίναι, λίπη, έλαια ή γενικώς ουσίαι δυνάμεναι να προκαλέσουν ζημίας εις τας αρδευτικάς στραγγιστικάς εγκαταστάσεις.	Άνευ	
11	Τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις επιβλαβείς διά τα εδάφη, τας καλλιεργείας, τα ζώα, τους ιχθείς ή τους ανθρώπους.	(5)	

Tw = θεωρητικός χρόνος ανανεώσεως του ύδατος εις έτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Πληροφορίες: Μ. Σαμπατακάκης Χημικός Μηχανικός -Υγιεινολόγος
τηλ. 5228262

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ *
(Συνημμένο στο Α5/950/16.4.84 έγγραφο)

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	
1.	pH	6 - 9,5	Από Υγειον. Διάτ. Ε16/221/65, όπως τροποποποιήθηκε (Άρθρο 4, παρ.1.4, νερά γιά άρδευση)
2.	Διαλυμένο οξυγόνο mg/l	≥3	
3.	Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά. Εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και γενικά ουσίες ποιυ μπορούν να προκαλέσουν ζημίες σε αρδευτικές και στραγγιστικές εγκαταστάσεις και έργα	Άνευ	
4.	Θερμοκρασία ^{0}C	≤28 ^{0}C	
5.	Αιωρούμενα στερεά mg/l	≤50	
6.	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) mg/l	≤40	
7.	Ηλεκτρική Αγωγιμότητα μS/cm (20 ^{0}C)	≤150	
8.	Χλωριόντα mg/l	≤120	
9.	Βαθμός αλκαλίωσης	60%	
10.	Βόριο mg/l	≤3	
11.	Τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις επιβλαβείς για καλλιέργειες, εδάφη, ψάρια, ζώα και ανθρώπους.	Τα ανώτερα όρια καθορίζονται εκάστοτε σε συνεργασία Υγειον. Υπηρεσίας με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.	

Σημείωση :
*Οι παράμετροι 1,2,3, περιέχονται στην Υγειον. Διάταξη.
Οι υπόλοιπες παράμετροι χρησιμοποιούνται ενδεικτικά, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας, την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία κ.τ.λ. και γι' αυτό έχουν ληφθεί σαν ανώτατο επιτρεπτό όριο (≤).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΩΝ,
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ.*
(Συνημμένο στο Α5/950/16.4.84 έγγραφο)

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
1.	pH	5 - 9,5
2.	θερμοκρασία 0 ^{0}C	<30
3.	Διαλυμένο οξυγόνο mg/l	≥3
4.	Διαφάνεια m	≥2
5.	Χρώμα	Να μην έχει σημαντική αλλοίωση
6.	Οσμές	Άνευ δυσαρέστου οσμής
7.	Χονδρά στερεά	Άνευ
8.	Αφροί	Άνευ
9.	Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες	Άνευ
10	Τοξικές ουσίες	Σε συγκεντρώσεις που να μην μπορούν Μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να κάνουν τα νερά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις ή την επιβίωση ψαριών.

Σημείωση*
Οι παράμετροι 3,7,10 υπάρχουν και στην Υγειον. Διάταξη Ε18/221/65, όπως τροποποιήθηκε (άρθρο 4, παρ. 2.4.)
Οι υπόλοιπες παράμετροι χρησιμοποιούνται ενδεικτικά, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας, την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία κ.τ.λ. και γι' αυτό έχουν ληφθεί σαν επιτρεπόμενα όρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙ' ΑΡΔΡΕΥΣΙΝ

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Επιτρεπόμεναι Τιμαί	Παρατηρήσεις
1	pH, μονάδας	6,5 - 8,5	1) Κατώτατον επιτρεπτόν όριο. Αι επιτρεπόμεναι τιμαί θα καθορίζονται εκάστοτε υπό της αρμοδίας προς τούτο υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας αναλόγως των τοπικών συνθηκών και της δυνατότητας του αποδέκτου. 2) Ανώντατον επιτρεπτόν όριο: Η θερμοκρασία δεν δύναται να υπερβεί τους 3^0 c της μέσης εποχιακής θερμοκρασίας του αποδέκτου. 3) Μη φυσικής προελεύσεως. 4) Αι επιτρεπόμεναι τιμαί καθορίζονται εκάστοτε υπό της αρμοδίας προς τούτο υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας αναλόγως της ποιότητος των υδάτων, των προς άρδευσιν καλλιεργειών, των εδαφών και της εφαρμοζομένης αρδευτικής μεθόδου. 5) Αι επιτρεπόμεναι τιμαί καθορίζονται εκάστοτε υπό των αρμοδίων προς τούτο υπηρεσιών των Υπουργείων Γεωργίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
2	Διαλελυμένον οξυγόνον, mg/L	>3,0 (1)	
3	θερμοκρασία ^{0}C	28 (2)	
4	Αιωρούμενα στερεά mg/1 SS	≤50 (3)	
5	Βαθμός αλκαλιώσεως (εκατοστιαία αναλογία νατρίου)	≤60%	
6	Αγωγιμότης μs/CM εις 20 ^{0}C	(4)	
7	Χλωριούχα, mg/1 Cl	(4)	
8	Ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά	Άνευ	
9	Εναποθέσεις ιλύος	Άνευ	
10	Πηκτίναι, λίπη, έλαια ή γενκώς ουσίαι δυνάμεναι να προκαλέσουν ζημίας εις τας αρδευτικάς στραγγιστικάς εγκαταστάσεις.	Άνευ	
11	Τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις επιβλαβείς διά τα εδάφη, τας καλλιεργείας, τα ζώα, τους ιχθείς ή τους ανθρώπους.	(5)	

Tw = θεωρητικός χρόνος ανανεώσεως του ύδατος εις έτη

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ